



Daglig checklista inför arrangemang

Räddningstjänsten Syd

Checklistan kan användas för egenkontroll av säkerheten i tältet. Checklistan bör gås igenom av ansvarig innan verksamheten startar för dagen. Tanken med denna lista är att all personal/funktionärer skall gå igenom listan för att alla ska veta var saker finns och förstå varför bord, stolar etc. måste stå som de gör.

Kontrollera att:

- Lätt åtkomliga och väl skyltade handbrandsläckare finns i tältet.
- Utrymningsvägarna går lätt att öppna. De får ej vara snörade eller försedda med dragkedja!
- Utrymningsvägarna hålls fria från möbler etc.
- Fri bredd finns fram till utrymningsvägarna i tältet.
- Utrymningsskyltarna lyser. Efterlysande kollas att de finns kvar.
- Ljuslyktor, fotogenlyktor eller dylikt hanteras under uppsikt.
- Elektrisk utrustning håller erforderligt avstånd till brännbart material.
- All personal i tältet har gått igenom och förstått rutinerna för hantering av nödsituationer.
- Kontrollera utrymningslarmets funktion, om sådant finns.
- Kontrollera nödljusets funktion, om sådant finns.
- Räddningstjänsten har tillgänglighet till tältet/området