

**Anmälan om hantering av brandfarlig
vara under begränsad tid enligt
Förordning (2010:1075) om brandfarliga
och explosiva varor****FASTIGHET**

Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Kommun
Plats för hantering om annan än ovan (adress, byggand, plats)

ANMÄLARE

Företag/Namn	Organisationsnr
	Telefon
	Mobilnr.
Adress	Postadress
Faktureringsadress (om annan än ovan)	
Kontaktperson, namn	Telefon
	Mobilnr.

HANTERAD MÄNGD

Namn på varan, klass (se produktblad), cistern/lös behållare samt sätt att hantera.	Mängd i liter

AVSER VERKSAMHET OCH UNDER TIDSPERIODEN

<input type="checkbox"/> Byggarbetsplatser (max 6 månader)	<input type="checkbox"/> Underhåll och reparation (max 2 månader)	<input type="checkbox"/> Publik verksamhet (max 2 månader)
fr.o.m. — —	fr.o.m. — —	fr.o.m. — —
t.o.m. — —	t.o.m. — —	t.o.m. — —

BIFOGADE HANDLINGAR (som beskriver hanteringen)

<input type="checkbox"/> Situationsplan	<input type="checkbox"/> Planritningar	<input type="checkbox"/> Konstruktionsritningar	<input type="checkbox"/> Klassningsplan
<input type="checkbox"/> Riskutredning	<input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning, cisterner	<input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning, lokaler	<input type="checkbox"/> Instruktioner
<input type="checkbox"/> Certifikat/typkodkännande	<input type="checkbox"/> Verksamhetsbeskrivning	<input type="checkbox"/> Separat föreståndaranmälan	<input type="checkbox"/> Kontrollrapporter
<input type="checkbox"/> Separat sammanställning av sökt mängd, klass, m.m.	<input type="checkbox"/> Övrigt		

FÖRESTÅNDARE

Namn	Personnummer
Bostadsadress	Telefonnummer (bostad, mobil)

Anmälan skall lämnas till
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

Fax Lund: 046-13 27 58
Fax Malmö/Burlöv: 040-97 58 01
Fax Eslöv: 0413-138 84
Fax Kävlinge/Löddeköpinge: 046-71 25 38

ANMÄLARENS UNDERSKRIFT

Ort, datum
Namnsteckning
Namnförtydligande



1. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället.
2. Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske före eller efter tid för öppethållande.
3. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet ska gasolflaskorna vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så att när en flaska är tom slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk.
4. Gasolflaskor ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade från påkörning samt från obehöriga.
5. Om dygnsbehovet är fler än två flaskor per förbrukningsställe så ska flaskorna förvaras i väl ventilerat skåp.
6. Om förbrukningsapparaten är portabel så ska flaskorna förvaras på vagnen
7. Endast slang avsedd för gasol får användas. Gasolslangens längd får ej överstiga 1.5 meter. Vid längre avstånd ska gasolrör anslutas till flaskorna. Anslutning mellan rör och förbrukningsapparat får dock utgöras av för gasol avsedd gummislang.
8. Såväl rörledning som slang ska vara skyddade för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard. (Orange färg)
9. Vid varje anslutningstillfälle ska läckagetest utföras.
10. Slangbrottsventil ska monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil.
11. Avståndet mellan gasolbrännaren och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tätduk eller annat, får ej understiga 1,0 m eller avstånd enligt tillverkarens anvisningar. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m.
12. Förbrukningsapparaten ska vara försedd med tändsäkring, vars uppgift är att snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Spis utan ugn får dock sakna tändsäkring om den står under kontinuerlig tillsyn
13. Handbrandsläckare typ pulver (minst 6 kg), ska finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den ska vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard med vit symbol på röd botten.
14. Fylld gasolflaska får ej transporteras utan att tätpropp och skyddskåpa finns monterade.
15. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, ska alltid flaskventilen stängas.
16. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas ska finnas väl synlig trekantig gul skylt med svart bård och symbol som varnar för brandfarlig vara.
17. Vid förbrukningsapparat ska finnas skriftliga anvisningar för drift och skötsel.